



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике
(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Шелковскому муниципальному району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 27, mail: ond-17@mail.ru

Предписание № 60 /1/ 53

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «БЕРКАТ» ст. Каргалинская Шелковского муниципального района» Чеченской Республики Усмановой Таисии Салмановны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнения решения № 60 от «23» августа 2021 г. заместителя главного государственного инспектора Шелковского муниципального района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 30 мин. «01» сентября 2021 г. по 15 ч. 30 мин. «01» сентября 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: :Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Беркат» Шелковского муниципального района Чеченской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, ст. Каргалинская, ул. Заводская № 1.

проверку проводил(а):

Ушаев Нурмагомед Артурович государственный инспектор по Шелковскому муниципальному району по пожарному надзору.

совместно с: _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

Ушаев
23.08.2021

1.	Обновить декларацию пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 64. п.3.	До 07.02.2022	
2.	Разместить маркировки на пожарных шкафах по ГОСТУ Р 51844-2009 п. 5.21.3.	ГОСТ Р 51844-2009 п. 5.21.3.	До 07.02.2022	
3.	План эвакуации из здания выполнить из фотолюминесцентных материалов.	6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	До 07.02.2022	
4.	Провести огнезащитную обработку строительных конструкций чердачного перекрытия.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.13.	До 07.02.2022	
5.	Провести проверки измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств с составление соответствующего протокола (акта).	П.4 ст.50 123-ФЗ	До 07.02.2022	
6.	На кухне возле огнетушителей и кнопок включения систем пожарной автоматики разместить знаки их обозначающие, согласно ГОСТ 12.4.026-2015.	Таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015.	До 07.02.2022	
7.	Огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	Правило Противопожарного Режима в РФ п.409.	До 07.02.2022	
8.	Составить договор на обслуживание пожарной сигнализации.	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 54.	До 07.02.2022	
9.	В помещении столовой обновить инструкцию о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.2 абз.4.	До 07.02.2022	
10.	Для покрытий пола в общем коридоре не применять материалы с неизвестной пожарной опасностью (паласы) должны применяться материалы с пожарной опасностью КМ-2 или ниже.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 134. п.7.	До 07.02.2022	
11.	В котельной разместить инструкцию о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.2 абз.4.	До 07.02.2022	
12.	Провести очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед отопительным сезоном.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.78.	До 07.02.2022	
13.	Провести ремонт автоматической пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54.	До 07.02.2022	
14.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 17 абз. б.	До 07.02.2022	
15.	Обеспечить доступность подъезда пожарной техники для забора воды.	п.71 абз.1 Правила Противопожарного Режима в РФ.	До 07.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводившего проверку:




Ушаев Нурмагомед Артурович Государственный инспектор Шелковского муниципального района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «БЕРКАТ» ст. Каргалинская Шелковского муниципального района» Чеченской Республики Усмановой Таисии Салмановны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» сентября 2021 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №